

СОГЛАСОВАНО

Центральная районная организация

ККО ООО ВОИ г.Сочи



Спесивцев Г.Н.
« 4 » _____ **2021 г.**



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОБУ

детский сад общеобразовательного

вида №78 «Неваляшка» г.Сочи



Ножкина К.Д.
« 07 » _____ **2021г.**



ПАСПОРТ

**Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи.**

1. **Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида №78 «Неваляшка» г. Сочи**
2. Адрес объекта: 354008 г. Сочи, ул. Пирогова, 3
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (введение в эксплуатацию) здания **1964 г.**
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции – **2006 год.**
 - 3.3. Отдельно стоящее здание **3 этажа – 781,4 кв. м.**
 - 3.4. Наличие прилегающего земельного участка: **да, 2255 кв. м**
4. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: **не имеется.**

Наименование предоставляемых услуг: **образовательные услуги**

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

С нарушением опорно-двигательного аппарата – нет;

Инвалиды – колясочники – нет;

Инвалиды по зрению – нет;

Инвалиды по слуху – нет;

Форма оказания услуг детям-инвалидам/ численность детей-инвалидов:

Инклюзивное образование – нет;

На дому – нет;

Дистанционно – нет;

Другое – нет.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/не соблюдено «-»/не требуется «*»)
1.	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	соблюдено «+»
2.	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	соблюдено «+»
3.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	соблюдено «+»
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможности самостоятельного передвижения по территории объекта	соблюдено «+»
5.	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	соблюдено «+»
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе : дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	соблюдено «+»
7.	Обеспечение доступа на объект собаки- проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	соблюдено «+»

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (обеспечено «+»/не обеспечено «-»/не требуется «*»)
1.	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	обеспечено «+»
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	обеспечено «+»
3.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не требуется «*»
4.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не требуется «*»
5.	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	обеспечено «+»
6.	Обеспечение предоставления услуг тьютера на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК	не требуется «*»
7.	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	обеспечено «+»
8.	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих	обеспечено «+»

	получению услуг	
9.	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	обеспечено «+»
10.	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	обеспечено «+»

Предусмотрены условия для беспрепятственного передвижения инвалидов к зданию, а так же внутри него в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»

Для обеспечения доступности лиц ММГН проведены следующие мероприятия:

1. Наклеена желтая лента (ширина 10 см) на Первой и Последней ступенях всех лестничных проемов в здании и на прилегающей территории;
2. Наклеены круги желтого цвета (200 мм X 200 мм) на всех стеклянных дверях в соответствии с ГОСТом от 59.1330.2016;
3. Установлена табличка желтого цвета с указателями – звонок для вызова обученного персонала для МГН на входе в учреждение;
4. Установлена тактильная табличка со шрифтом Брайля на входе в учреждение;
5. Проведена беседа с персоналом на тему «Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможности самостоятельного передвижения по территории объекта.

Эксперт по доступности

Инвалидов



Сураев Павел Алексеевич



